

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DO WYMIANY
DACH – CZĘŚĆ B

L.P.	NAZWA ELEMENTU	PRZEKR.		POLE	DŁUG.	ILOŚĆ	DŁ.SUM.	OBJĘTOŚĆ
		b	h	m2	m	szt.	m	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L1	BELKA PODWALINOWA	0,140	0,100	0,014	4,50	1	4,50	0,063
	W8B1							
L1	BELKA PODWALINOWA	0,140	0,100	0,014	4,50	1	4,50	0,063
	W8B2							
N1	PŁATEW STOPOWA	0,120	0,120	0,014	4,30	1	4,30	0,062
	P6.1							
K2	KROKIEW NAD SCHOD.	0,080	0,140	0,0112	2,50	9	22,50	0,252
Pz	PŁATEW ZEWNĘTRZNA	0,140	0,140	0,0196	9,00	1	9,00	0,176
	NADBITKI KROKWI	0,003	0,150	0,0004	8,20	136	1115,20	0,418
.	DESKA OKAPOWA	0,003	0,150	0,0004	33,00	4	132,00	0,050
.	KONTRŁATY	0,003	0,050	0,0001	8,20	68	557,60	0,070
	ŁATA KALENICOWA	0,003	0,100	0,0003	34,00	2	68,00	0,017
.	LATY MONTAZOWE	0,045	0,050	0,002	34,00	46	1564,0	3,519
	RAZEM ILOŚĆ DREWNA (m3)							4,690

POZYCJE ZACIEMNIONE DOTYCZĄ ELEMENTÓW WSKAZAYCH W EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ DO WYMIANY Z POWODU USZKODZEŃ LUB ZAINFEKOWANIA OWADAMI TECHNICZNYMI

POZOSTAŁE POZYCJE W ZESTAWIENIU DOTYCZĄ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW KONSTRUK.

NADBITKI KROKWI STOSOWAĆ DLA KAŻDEJ KROKWI PRZYBIJAJĄC JE OBUSTRONNIE.
DOLNA KRAWĘDŹ KROKWI POWINNA BYC ZLICOWANA Z DOLNĄ KRAWĘDZIĄ NADBITKI

WSZYSTKIE WSKAZANE W ZESTAWIENIU DŁUGOŚCI ELEMENTÓW ZOSTAŁY ZAOKRĄGLONE O OK. 30 – 50 cm W ZWYŻ Z UWAGI NA POŁĄCZENIA CIESIELSKIE.